



ACTA DE REUNIÓN N° 011 / CTN 02

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, Campus de San Lorenzo, se reúne el Comité Técnico de Normalización CTN 02 “Electricidad”, el día martes 04 de diciembre de 2012.

Agenda de la Reunión:

1. Lectura del Acta Nro 10/CTN02
 2. Estudio del proyecto de norma instalaciones eléctricas en baja tensión
-

1. Se da lectura por Secretaria del Acta de Reunión N° 10/CTN02, quedando aprobada la misma por los presentes.
2. Estudio del proyecto de norma instalaciones eléctricas en baja tensión, capítulo 6

Se pasa a la lectura del documento, quedando aprobado lo redactado como anexo 1 y dejando constancia de las siguientes observaciones:

- Verificar los siguientes terminos:
 - *conducto*, reemplazar por *ducto*
 - *suplementario*, reemplazar por *complementario*
- Verificar:

NOTA Para arranque directo de motores con potencia superior a 3,7 kW (5 CV), en instalaciones alimentadas directamente por la red de distribución pública en baja tensión, debe ser consultada la empresa distribuidora local.

- Reemplazar ABNT NBR 6147 y ABNT NBR 14136, por las de MERCOSUR, la de seguridad y la de geometría, verificar si coincide con PY, del ítem 6.5.3 Tomacorrientes y extensiones
3. Se acuerda una reunión adicional para el jueves 13 de diciembre de 8:00

La lectura del documento fue realizada hasta el numeral **6.5.3.2**, inclusive, quedando aprobado como anexo 1.

En Anexo 2, lista de asistencia